

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach

ul. Lubelska 1

21-050 Piaski

Nasz znak:

IN.5142. 412.1.2023

Data:

2023 -07- 27

Sprawa: wydanie opinii dot. planowanych prac termomodernizacyjnych

Obiekt: kościół parafialny p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach oraz dawny cmentarz przykościelny znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków Gminy Piaski

W odpowiedzi na wniosek z 13 lipca 2023 r. (wpływ do Kancelarii WUOZ w Lublinie, 14 lipca 2023 r.) w sprawie wydania opinii dot. planowanych prac termomodernizacyjnych kościoła parafialnego w Piaskach, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje jak niżej.

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z dawnym cmentarzem przykościelnym znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków przyjętej Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Piask z dnia 19 października 2018 r. W związku z tym ochronie konserwatorskiej podlegają prace wykonywane na terenie d. cmentarza oraz w obrębie elewacji kościoła, dlatego też LWKZ nie wnosi uwag do planowanych prac wewnątrz świątyni, tj. docieplenia posadzki, docieplenia stropów, wykonania ogrzewania podłogowego, montażu liczników energii, wymiany źródeł światła oraz wykonania systemu zarządzania energią.

Dopuszcza się wymianę ślusarki okiennej na nową z zastosowaniem historycznych podziałów. Ze względu na istniejącą dekorację architektoniczną w postaci gzymsów, pilastrów, blend itp., nie dopuszcza się wykonania docieplenia ścian zewnętrznych za pomocą styropianu. Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się wykonanie cienkowarstwowych tynków ciepłochronnych – ze względu na to, iż kościół został odbudowany w latach 40. XX w. po zniszczeniach wojennych oraz pozbawiony okładziny z płytek ceramicznych. W przypadku wykonania gruntowej pompy ciepła oraz wykonaniu modułów instalacji fotowoltaicznej wskazuje się na ich lokalizację poza terenem dawnego cmentarza przykościelnego ze względu na ekspozycję elewacji kościoła. Prowadzenie tras przyłączy do ww. instalacji wymaga prowadzenia badań archeologicznych na terenie cmentarza przykościelnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, zaleca się konsultacje robocze na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Barbara Stolarz